

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе Полевской и в
Сысертском районе
адрес: 620130, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А
тел. (343)210-94-37, E-
mail: mail_15@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13
"КОЛОСОК"

624005, Свердловская обл., Сысертский район,
п. Октябрьский, ЧАПАЕВА УЛ., Д.3

Профилактическое мероприятие № 66250041000117805350 от 17.04.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 15.05.2025

№ 64/2025-231

При проведении обязательного профилактического визита с 28.04.2025 по 15.05.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-15-12/25-5256-2025 от 17.04.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 13 "КОЛОСОК"

624005, Свердловская обл., Сысертский район, п. Октябрьский, ЧАПАЕВА
УЛ., Д.3

юридический адрес

дата регистрации

ИНН/ОГРН

12.11.2002
6652012384 / 1026602175951

Детский сад. № 13 "Колосок" (624005, Свердловская обл., Сысертский район, д. Шайдурово,
Строителей ул., 12)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 15.05.2025г

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Восстановить дефекты внутренней отделки между методическим кабинетом и пищеблоком,	СП 2.4.3648-20	2.5.3	Нарушаются требования санитарного законодательства к внутренней отделки помещений: обнаружен дефект внутренней отделки между методическим кабинетом и пищеблоком - отслоение краски, трещины фасадной части здания внутри и снаружи, что не позволяет качественно проводить влажную уборку, и является	30.11.2025

в т.ч. фасадной части здания внутри помещения и снаружи.			нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в соответствии с которым "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств".	
--	--	--	---	--

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе

в срок до 30.11.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 13 "КОЛОСОК"; и.о.заведующего МАДОУ №13 «Колосок» Николаеву А.Р.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе города
Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе



Попкова Наталья Александровна

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 64/2025-231 от 15.05.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 647030360437668574821219143876024766403350371050

Владелец Николаева Альфия Рафитовна

Действителен с 21.01.2026 по 21.01.2027